

Tâche	Priorité	Personnes impliqués	Statut	jour.personne	jours restants	Début	Jalon	Description	Remarques
Archivage	1	CC (PG)	En attente	4	1		10/06/2022	nettoyage TDB avec TdbCleaner	
DS picoampèremètre AH501D	2	XL (KD), CC (ON)	En attente	10			10/06/2022	En attente de retours de tests de la ligne X jusqu'au 15/5	
DS Vortex+FalconX	3	XL (KD), CC(JCM)	En cours	9	7		10/06/2022	DS existant, à installer sous GNU/Linux	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
Automate EP	4	EP (MO), CC (OD)	En attente	35	5		10/06/2022	en attente de tests de validation	en attente d'informations EP
IHM's RF anneau	5	RF (ME), CC (PG)	En cours	15	13		20/06/2022	1ère version IHM en cours	
banc de test alim	6	CC (PG)	En attente	7.5	1		15/06/2022	attente retour Jean-Noël	
CCD UV	7	LI (CB), CC (PG)	En cours	20?			01/11/2022		AttributeSequenceWriter à installer besoins à clarifier
DS Pilatus	8	XL (KD)		3			-	DS existant, à installer	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
DS Photonic Science	9	XL (KD)		3			-	DS existant, à installer	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
DS CdTe Amptek	10	XL (KD)		20			-		
pilotage CFP : oscillo	11	ND, CFP (DN, RC), CC	En attente	11	0.5		-	développement fait mais à adapter	en attente des variables à remonter en salle de contrôle
pilotage CFP : fréquence laser	12	CO (RC), CC (SP)	En attente	4	0.5		-	développement fait, dev de nouvelles fonctionnalités demandée	
m-à-j script installation debian 10-1:	13	HL (HG), CC (PG)	À valider				-	l'exploitation attend la procédure d'installation haut-niveau	résoud le pb de support libzmq
Support : bogue libzmq	?						-	Passer à debian 10 (buster) ou 11 (bullseye) clients et serveurs (dist-	tests des différentes combinaisons d'options
DS automate RF	?	HFI (MEK), CC (OD)	En attente	2			-	Automate à déboguer puis valider avec le groupe RF anneau	considéré validé depuis le 31/3 mais correction à faire
DS feedback transverse FBT	?	HFI (MEK), CC		2			-	DS existant	à configurer et valider avec la RF
signal sonore IHM Modulateur	?		À réattribuer					ne relève pas du CC	